



*Cuidando da saúde do seu negócio e da sua família!*

**Razão Social:** MARIA G DE MELO DA SILVA -ME - CNPJ: 29.428.434/0001-79

**RUA:** Das Margaridas Nº 186    **CEP** 18.890-524    **TAGUAÍ-SP**

**FONE:** (14)3500-9985

**(14) 99642-1467**

**E-mail:** bs@biosilva.com.br

**www.biosilva.com.br**

## **A empresa**

**Razão Social:** Santa Casa de Misericórdia de Taguaí

**Nome Fantasia:** Hospital

**CNPJ:** 51.504.132/0001-91

**Cidade:** Taguaí-SP

**Endereço:** Rua João Carniato Nº 90

**Bairro:** Centro

**CEP:** 18.890-037

**Fone:** (14) 3386-1127 (Administração) / 1132 (Recepção) / 1509 (Recepção- Fax)

**E-mail:** scmt@uol.com.br

## **PARECER TÉCNICO**

Dando continuidade ao trabalho de parceria que a **BIOSILVA HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS** mantém com seus clientes e atendendo a necessidade de momento como parte integrante do serviço de limpeza e higienização de caixa d'água, estamos enviando este Laudo Técnico no intuito de esclarecer sobre os produtos utilizados.

**TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA:**

**( X ) LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**

**INFORMAMOS SOBRE OS PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:**

**Hipoclorito de Sódio:**

Produto sinônimo: Água sanitária Concentrada e Água de Lavadeira.

Fórmula molecular: NaClO

Peso molecular: 75,50

ONU: Nº 1791 Classe de risco: 08 Número de risco: 85

CAS: 7681- 52-9

Registro no Ministério da Saúde: 312280011

Aspecto: o hipoclorito de sódio apresenta-se como solução aquosa alcalina contendo 12,5% de Hipoclorito de Sódio ou 12% de cloro ativo, de coloração amarela e odor característico.

Concentração: 10 a 14%

Densidade: 1,2 ( solução a 12 NaClO)

Ph: 9 a 11 ( solução a 5% em peso, a 25º C )

Solubilidade: completamente solúvel em água

A caixa está em boas condições físicas porém, com alguns pontos de corrosão no interior, está sem furos, limpa e higienizada, foi feito a desinfecção do reservatório com solução de cloro ativo, sendo sua capacidade total: 60 mil litros

**APLICAÇÃO:** Foram utilizados: escovas de cerdas de nylon, motobomba de sucção, hidrojato de baixa pressão para remoção de sujeira nas paredes do reservatório, aplicador de cloro e EPI's.

**RECOMENDAÇÕES:** Após encher o reservatório utilizar a água para limpeza e afins.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOSÉ AUGUSTO DA SILVA


**CREA:** 5070749769

**BIOSILVA DEDETIZADORA- GESTÃO AMBIENTAL**

**CNPJ:** 29.428.434/0001-79

**CEVS:** 355300501-812-000001-1-6

**Responsável Técnico**



---

**Data de Aplicação:** 24 / 10 / 2023    **Vencimento:** 24 / 04 / 2024